

# Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 547



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

**VINDUER OG YDERDØRE AF NORDISK NÅLETRÆ SAMT TRÆ/ALU**  
solgt under varemærkerne VELFAC og Rationel Vinduer under licens af DOVISTA A/S

**DOVISTA A/S**

Bygholm Søpark 21D  
8700 Horsens

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:  
31. december 2023

  
Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.  
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

# Dansk Indeklima Mærkning

## Certifikat nr. 547

Indehaver af mærkningstilladelse:

**DOVISTA A/S**

Bygholm Søpark 21D

8700 Horsens

*Produktgruppe*

*Prøvnings- og mærkningskriterier*

*Første udstedelsesdato*

*Prøvet produkt*

*Vurdering af produktgruppe*

**VINDUER OG YDERDØRE AF NORDISK NÅLETRÆ SAMT TRÆ/ALU**

General labelling criteria, 7th edition, 2021

Windows and exterior doors, 4th edition, 2018

19. august 1999

Rationel og VELFAC vindueskomponenter, fyrretræ, hvidmalet

**EMISSIONSKLASSE 1**

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC <sub>28</sub>	0,21	mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd <sub>28</sub>	< 0,005	mg/m <sup>3</sup>

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	10	døgn

### Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m <sup>3</sup>
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	30 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC <sub>28</sub>	≤	0,5	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,01	mg/m <sup>3</sup>
Emissionsklasse 2	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,06	mg/m <sup>3</sup>
Emissionsklasse 3	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,1	mg/m <sup>3</sup>

### Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.