

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 547



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

VINDUER OG YDERDØRE AF NORDISK NÅLETRÆ ELLER EG
solgt under varemærkerne VELFAC og Rationel Vinduer under licens af DOVISTA A/S samt solgt under
varemærket KRONE af KRONE VINDUER A/S

DOVISTA A/S

Bygholm Søpark 21D
8700 Horsens

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
31. december 2026

Dansk Indeklima Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 547

Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Indehaver af mærkningstilladelse:

DOVISTA A/S

Bygholm Søpark 21D

8700 Horsens

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

VINDUER OG YDERDØRE AF NORDISK NÅLETRÆ SAMT TRÆ/ALU

General labelling criteria, 7th edition, 2021

Windows and exterior doors, 4th edition, 2018

19. august 1999

Rationel og VELFAC vindueskomponenter, fyrretræ, hvidmalet

EMISSIONSKLASSE 1

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,185	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,002	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	10	døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	30 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.